



---

## **K bodu č. 5 : Havarijné stavy**

Materiál spracoval: Ing. arch. Ľubomír Keleman

Dňa: 19.7.2023

Materiál predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman

---

### **Ulica Boženy Němcovej**

V čase veľkej privalovej vody, sa akumulčná šachta umiestnená v zeleni naplní ( nestíha odvieť vodu do kanalizácie a vyteká na miestnu komunikáciu B. Němcovej) a preto je potrebné ju prepojiť s cestnou kanalizáciou, napojením do existujúcej cestnej vpuste v dĺžke cca 4 m. V prípade zvýšenia hladiny, sa odvedie prebytočná voda do cestnej kanalizácie, a nebudú vznikat' kolízne situácie, zaplavovanie ulíc B. Němcovej a ul. Novej. Taktiež je upchatá kanalizácia od Avionu po hotel Hron v dôsledku čoho vyteká z kanála pri Avione voda na komunikáciu a vteká do ul. Novej.



### **Ulica Topoľová**

Pri dažďovej vpusti na miestnej komunikácii vedúcej k bytovým domom ul. Topoľová, je medzi vchodmi č. 17-19 je prepadnutá zámková dlažba. Dažďová kanalizácia v podlaží pôsobí ako drenáž a vyplavuje zasypanie kanalizačnej rúry a takto dochádza k poškodzovaniu podlažia (úbytku materiálu). Hrozí úplná deštrukcia konštrukcie miestnej komunikácie. Potrebné je otvoriť výkop, opraviť kanalizačnú rúru (v prípade potreby vymeniť) zhutniť obsyp a podlažie po vrstvách a na miestnej komunikácii nanovo položiť existujúcu zámkovú dlažbu.



8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sliac  
27.07.2023



### Ulica Nová

Na ulici Novej, nie je cestná kanalizácia. Sú tam len cestne vpuste, ktoré slúžia ako trativody, ale už sú z veľkej časti pozapchávané a neplnia účel. V čase privalových dažďov pravidelne nastáva situácia vytápania dvorov rodinným domov. Pôvodný návrh bol, že existujúce cestne vpuste 2 ks zrekonštruovať a prepojiť ich medzi sebou trativodmi v dĺžke cca 90. Ideálne by ich bolo prepojiť zeleným pásom, ale zelený pás je úzky a nachádzajú sa tam inžinierske siete (plyn, optické káble) a v ceste sa nachádza vodovod. Musela by sa rozrezať komunikácia v šírke cca 2m (ochranné pásmo vodovodu 1 m). Nový návrh je zrekonštruovať obidve cestne vpuste, neprepojiť ich v dĺžke 90 m, ale cestnú vpusť s pred RD č. 15 spojiť rozrezaním cesty, v šírke 7 m a osadením odvodňovacieho žľabu s mrežou, s druhou stranou ulice, kde sa nachádza betónový rigol. Žľab by zachytával vodu v celej šírke cesty.



8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sliac  
27.07.2023





8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sliac  
27.07.2023

### Ulica Sládkovičova

Na ulici Sládkovičovej pri šachte splaškovej kanalizácii na miestnej komunikácii ul. Sládkovičova je prepadnutá vozovka. Viacnásobnými lokálnymi opravami sa nepodarilo odstrániť závalu. Splašková kanalizácia v podloží pôsobí ako drenáž a vyplavuje zásyp kanalizačnej rúry a takto dochádza k deštrukcii podložia (úbytku materiálu). Hrozí úplná deštrukcia konštrukcie miestnej komunikácie. Potrebne je otvoriť výkop, opraviť kanalizačnú rúru, zhutniť obsyp a podložie po vrstvách a na miestnej komunikácii položiť vrchný kryt vozovky.



### Ulica Hronská

Na ulici Hronskej pred rodinným domom č. 253/5 vyviera zo zeleného pásu voda ktorá mierne zapácha. Porucha bola nahlásená na StVPS. Predmetnú poruchu monitorujú pracovníci StVPS, a podľa ich vyjadrení to nie je porucha na ich vodovode (kanalizácia v ich správe sa v predmetnom území nenachádza). Podľa vyjadrení vlastníka RD, zozadu ich rodinného domu ( na parcele KN C č. 173 v k. ú. Hájniky ) vedie stará kanalizácia, kde bol v minulosti napojený aj ich rodinným dom. V súčasnosti majú už novú žumpu vo svojom dvore rodinného domu, t. j. na opačnej strane ako je hlásená porucha. Bolo dohodnuté s pracovníkmi vodárni, že napriek tomu, že im to nevykazuje poruchu na ich vodovodnom potrubí, spravia sondu na danom mieste a keď sa to odkryje zvolí sa ďalší postup.



8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sliach  
27.07.2023



Vyhlásenie havarijných stavov by malo urýchliť procesy pri opravách poškodených ciest a odstránenie nebezpečenstiev, ktoré tam hrozia.

### Návrh uznesenia

#### Mestské zastupiteľstvo v Sliachi

##### 1. Berie na vedomie

###### a) Informácie o havarijnom stave na

###### - Ul. B. Nemcovej

- V čase veľkej privalovej vody, sa akumulčná šachta umiestnená v zeleni naplní (nestíha odvieť vodu do kanalizácie a vyteká na miestnu komunikáciu B. Nemcovej) a preto je potrebné ju prepojiť s cestnou kanalizáciou, napojením do existujúcej cestnej vpuste v dĺžke cca 4 m,
- taktiež v dôsledku upchatia dažďovej kanalizácie v úseku od Avionu po hotel Hron

###### - Ul. Novej

- na tejto ulici nie je cestná kanalizácia. Sú tam len cestne vpuste, ktoré slúžia ako trativody, ale už sú z veľkej časti pozapchávané a neplnia účel. V čase privalových dažďov pravidelne nastáva situácia vytápania dvorov rodinným domov.

###### - Ul. Sládkovičovej

- pri šachte splaškovej kanalizácii na miestnej komunikácii ul. Sládkovičova je prepadnutá vozovka. Viacnásobnými lokálnymi opravami sa nepodarilo odstrániť závalu. Splašková kanalizácia



8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sliac  
27.07.2023

---

v podloží pôsobí ako drenáž a vyplavuje zásyp kanalizačnej rúry a takto dochádza k deštrukcii podložia (úbytku materiálu). Hrozí úplná deštrukcia konštrukcie miestnej komunikácie.

- Ul. Topoľovej
  - o Pri dažďovej vpusti na miestnej komunikácii vedúcej k bytovým domom ul. Topoľová, je medzi vchodmi č. 17-19 je prepadnutá zámková dlažba. Dažďová kanalizácia v podloží pôsobí ako drenáž a vyplavuje zásyp kanalizačnej rúry a takto dochádza k poškodzovaniu podložia (úbytku materiálu). Hrozí úplná deštrukcia konštrukcie miestnej komunikácie.
- Ul. Hronskej
  - o pred rodinným domom č. 253/5 vyviera zo zeleného pásu voda ktorá mierne zapácha. Porucha bola nahlásena na StVPS. Predmetnú poruchu monitorujú pracovníci StVPS
- 

## 2. Schvaľuje

### a) Vyhlásenie havarijného stavu na

- Ul. B. Nemcovej
  - o v dôsledku upchatia dažďovej kanalizácie v úseku od Aviona po hotel Hron
  - o potrebu prepojiť akumuláciu šachtu do kanalizácie (pri vstupe na panelovú cestu do cintorína)
- Ul. Nová
  - o V dôsledku upchatia trativodov a spôsobovania záplav pri privalových dažďoch
- Ul. Sládkovičova
  - o v dôsledku poškodenia miestnej komunikácie pri dažďovej vpusti – prepadnutie vozovky
- Ul. Topoľová
  - o v dôsledku prepadnutia miestnej komunikácie zo zámkovej dlažby vedúcej k bytovým domom ul. Topoľová, medzi vchodmi č. 17-19
- Ul. Hronskej
  - o dôvodu vytekajúcej vody na komunikáciu

### b) Použitie rezervného fondu vo výške 20.000,- € na odstránenie havarijných stavov.