



Napätová sústava: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz - TN-C  
 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:  
 Základná - základná izolácia, krytom  
 Príporuche - prídavná izolácia, ochranné pospájanie, samočinným odpojením napájania s rýchlym vypnutím

- Legenda:
- Exist. VN vzdušné vedenie 3xAlFe
  - Exist. NN vzdušné vedenie 4xAlFe
  - Projektované NN káblové vedenie (N)AYY-J 4x240mm<sup>2</sup>

Známe inžinierske siete sú zakreslené len orientačne.  
 Pred začatím zemných prác je potrebné ich vytýčenie!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODP.PROJ. Ing. Vladimír Kročan	PETROSTAV SK, s.r.o.	
	KRESLIL Ing. Vladimír Kročan		
STAVITEĽ	SSD, o.s.	DÁTUM	12/2022
STAVBA	14320 - Kováčová - Chata Mäsiar - Rozšírenie NNK	FORMÁTY	A4
		PROFESIA	EL
		STUPEŇ	PD pre realizáciu
		MIERKA	1 : 700
OBSAH VÝKRESU	Situácia stavby	ČÍSLO VÝKRESU	2