

● ●  
● Podľa rozdeľovníka ●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Zvolen

OU-ZV-OSZP-2024/001639-007 Ing. Rusnáková/863 2963

08. 04. 2024

Vec

**V E R E J N Á V Y H L Á Š K A**

O z n á m e n i e o začatí konania o vydaní vodoprávneho (stavebného) povolenia na vodnú stavbu a o vydaní povolenia na osobitné užívanie vôd, upustenie od ústneho pojednávania

Zuzana Klimentová a Ing. Vladimír Kliment, Starohorská 40, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Starohorská 43, 974 01 Banská Bystrica („stavebníci/žiadatelia“), požiadali Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 26.09.2023 o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa ustanovení § 26 ods.1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojení s § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na vodnú stavbu „Domová ČOV pre RD k.ú. Sliač – Sampor“ a o vydanie súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd § 21 ods.1 písm.c) a d) vodného zákona.

V bode I. má byť vydané povolenie

podľa § 21 ods.1 písm.c) a d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie splaškových odpadových vôd z rodinného domu a dažďových vôd zo strechy rodinného domu a zo strechy skladu do povrchových vôd za stanovených podmienok v zmysle vodného zákona a Nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v platnom znení, so zohľadnením vyjadrenia správcu vodného toku do ktorého majú byť odpadové vody po prečistení v malej domovej ČOV do 50 E.O. („MČOV“) vypúšťané, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. („SVP, š.p.“), Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica - list č.CS SVP OZ BB 71/2023/10 zo dňa 28.2.2023. Stavba bola záväzným stanoviskom Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-ZV-OSZP-2023/009685-003 zo dňa 13.07.2023 v zmysle NV č.269/2010 Z.z., podľa Prílohy č.6, časť A.1.1 pre malé čistiarnie odpadových vôd do 50 E.O. zaradená do kategórie II. Stručný popis návrhu povolenia:

- Miesto vypúšťania: drobný bezmenný vodný tok IDENTIF 4-23-02-2157 (miestny názov „Samporský potok“) v správe SVP, š.p., výustný objekt DN 150mm ľavostranný v r.km 0,065, ktorý je ľavostranným prítokom drobného toku Lukavica. Tok má v záujmovom území upravené odtokové pomery, brehy sú opevnené kamennou dlažbou.
- kategória MČOV podľa NV č.269/2010 Z.z., Príloha č.6, časť A.1.1 – kategória II. s limitnými hodnotami na odtoku z MČOV – hodnoty „m“: BSK5 – 50 mg/l; NL – 50 mg/l; N-NH4 – 30 mg/l; účinnosť čistenia BSK5 98,2%, NL 97,2%.

- množstvá vypúšťaných odpadových vôd pre 4 osoby  $Q_p = 0,0067$  l/s;  $Q_m = 0,0087$  l/s;  $Q_h = 0,0156$  l/s;  $Q_r = 211,7$  m<sup>3</sup>/rok
- spôsob merania množstiev: nepriamo odpočtom z fakturačného vodomeru na odber vôd z verejného vodovodu
- početnosť odberu vzoriek: 2 x ročne (1x polročne) prostredníctvom bodových vzoriek, odber mimo dažďa
- režim vypúšťania kontinuálny
- Miesto odberu vzoriek: v šachte „RŠ“ za MČOV, ktorú je potrebné uspôsobiť na odber vzoriek z prúdnice
- platnosť povolenia: 10 rokov - do konca apríla 2034, za predpokladu, že sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané
- vlastník MČOV má v zmysle novely vodného zákona (§ 53 ods. 2 vodného zákona) povinnosť vykonávať technickú revíziu prostredníctvom revízneho technika a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy
- množstvá dažďových vôd: strecha rodinného domu: 112,8m<sup>2</sup> (1,9 l/s), strecha skladu 36m<sup>2</sup> (0,6 l/s), ročné množstvo 104,3m<sup>3</sup>/rok

V bode II. má byť vydané povolenie

podľa § 26 vodného zákona v spojení s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na vodnú stavbu:

„Domová ČOV pre RD k.ú. Sliac – Sampor“.

- Stavba sa bude nachádzať k.ú. Sampor na parcelách KN C č.190/1 vo vlastníctve stavebníkov, a na parcelách KN C č.191 a KN C č.235 (KN E č.487/1), obidve vo vlastníctve mesta Sliac, ku ktorým stavebníci predložili „iné právo k pozemkom“ podľa §58 ods.2 stavebného zákona a § 139 ods.1 stavebného zákona, ktorým je Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 5.1.2024 s právom uskutočniť predmetnú stavbu.
- Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Sliac, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy pod číslom SÚ 2909/2023-Le, rozh.2 zo dňa 26.09.2023, právoplatné dňa 6.11.2023 formou verejnej vyhlášky.
- K stavbe boli vydané záväzné stanoviská:
  - Súhlas Mesta Sliac č.309-471/2024 zo dňa 24.1.2024 - na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
  - Stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru č.j.OU-ZV-PL01-2024/007197-002 zo dňa 26.3.2024 – zámer stavby na poľnohospodárskej pôde
  - Vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-ZV-OSZP-2023/07818-003 zo dňa 6.4.2023
  - Vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-ZV-OSZP-2023/009802-002 zo dňa 21.04.2023
  - Vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-ZV-OSZP-2023/009685-003 zo dňa 13.07.2023
  - Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., č.202306-SP-0355-1 zo dňa 25.7.2023 k stavebnému povoleniu
- Projektovú dokumentáciu stavby s dátumom 09/2022 vypracovala Ing. Lucia Kapustová, autorizovaná stavebná inžinierka v kategórii stavebných konštrukcií, reg.č.oprávnenia 2401\*Z\*4-24.
- Kanalizačné potrubie odvádzajúce odpadové vody do toku bude križovať verejný vodovod.
- Objekt MČOV sa bude nachádzať vo vzdialenosti cca 5m od studne na parcele KN C č.191.
- Spôsob realizácie: svojpomocne, odborný dozor bude vykonávať Ing. Ignác Grobarčík, Rabčice 297
- Stavba bude povolená ako dočasná – do doby vybudovania zberača verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite, kedy bude individuálny spôsob odkanalizovania prehodnotený

POPIS STAVBY:

Navrhovaná malá domová čistiareň odpadových vôd („MČOV“) má nahradiť pôvodne projektovanú a povolenú žumpu pri rodinnom dome v Sampore, ktorý je umiestnený na parcele KN C č.190/1. Pre likvidáciu splaškových odpadových vôd sa navrhuje MČOV typu AT 6 PLUS od výrobcu AQUATEC VFL s.r.o., Dubnica nad Váhom, odpadové vody budú odvádzané do Samporského potoka kanalizačným potrubím PVC DN 150mm. Kanalizačné potrubie sa uloží na pieskové lôžko hr.100mm, obsype sa do výšky 300mm nad vrchnú časť potrubia, uloží sa výstražná fólia a zasype sa zhutnenou vykopanou zeminou. Potrubie vo vzdialenosti cca 5,7m od revíznej šachty za

MČOV križuje potrubie verejného vodovodu, hĺbka výkopu vrátane pieskového lôžka v danom mieste je cca 1,57m. Verejný vodovod je podľa pozdĺžneho profilu kanalizácie uložený nad kanalizačným potrubím.

Technológia čistenia je nasledovná: odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru, kde dochádza k biologickému odbúraní dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúranie fosforu. V tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladu tuhého znečistenia. Neprevzdušňovaný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia. Ďalej odpadová voda gravitačne preteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozátťažovou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Dodávaný tlakový vzduch pomocou membránových kompresorov je regulovateľný pomocou mikroprocesorovej riadiacej jednotky, pomocou ktorej môže čistiareň pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia. Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda je odvádzaná do recipientu a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním z dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač prítoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor v ČOV v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu ČOV.

Predmet povolenia:

- malá domová ČOV typu AT 6 PLUS od výrobcu AQUATEC VFL s.r.o., Dubnica nad Váhom, osadená na základovú dosku rozmerov (1600x1600)mm, hr.150mm z betónu B20 a kari siete, obetónovaná, plastový poklop osadený tak, aby vyčnieval nad okolitý terén min.50mm
- dýchadlová plastová šachta Ø 600mm osadená pri objekte MČOV
- Elektrická prípojka vedená súbežne s prítokovým potrubím z rodinného domu k dýchadlovej plastovej šachte 230 V, 50 Hz, inštalovaný príkon 0,1kW
- prítokové potrubie z rodinného domu do MČOV z rúr PVC hrdlových hladkých, SN8, priemeru 125mm, dĺžky 37,6m
- sýtaková šachta „Š2“ na prítokovom potrubí pri rodinnom dome Ø 400mm, plastová, s plastovým poklopom Ø 400mm, trieda únosnosti A15
- revízná šachta „RŠ“ za MČOV Ø 400mm, plastová s plastovým poklopom Ø 400mm, trieda únosnosti A15, ktorá bude slúžiť na odber kontrolných vzoriek
- odtokové potrubie z revíznej šachty do vodného toku z rúr PVC hrdlových hladkých, SN8, DN 150mm, dĺžky 68,2m
- lomová šachta „Š1“ na odtokovom potrubí na hranici pozemku rodinného domu vo vzdialenosti 19,6m od „RŠ“, Ø 400mm, plastová, s plastovým poklopom Ø 400mm, trieda únosnosti A15
- potrubie dažďovej kanalizácie zo strechy rodinného domu a strechy skladu PVC DN 125mm vedené súbežne s prítokovým potrubím, napája sa za MČOV do „RŠ“
- Výustný objekt z vodostavebného betónu B20 do vodného toku so spätnou klapkou na potrubí DN 150mm, výustenie potrubia je 500mm nad dnom potoka

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) a c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

o z n a m u j e

účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd a vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu a pretože žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie a vydanie rozhodnutia nenariaďuje v zmysle §73 ods.5 vodného zákona ústne pojednávanie. Účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť

najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku sa môžu účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak dotknutý orgán štátnej správy v stanovenej lehote svoje stanovisko neoznámí, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, Zvolen, klientské centrum v čase úradných hodín u pracovníka, ktorý podanie vybavuje.

Toto oznámenie sa pre veľký počet účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností) oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona v spojení s § 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníkom konania. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiada mesto Sliač aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Upovedomenie o začatí konania je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=44&sekcia=uradna-tabula#popis>

Príloha na zverejnenie: situácia vodných stavieb

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia: .....  
pečiatka, podpis:

dátum zvesenia: .....  
pečiatka, podpis:

Účastníci konania – doručuje sa VEREJNOU VYHLÁŠKOU:

1.) Stavebníci:

- Zuzana Klimentová, Starohorská 40, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Starohorská 43, 974 01 Banská Bystrica (Ing. Štefan Vincúr)

- Ing. Vladimír Kliment, Starohorská 40, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Starohorská 43, 974 01 Banská Bystrica (Ing. Štefan Vincúr)

2.) Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté podľa parcelných čísel na ktorých je stavba umiestnená

– k.ú. Sampor KN C č.190/1, KN C č.191, KN C č.235 (KN E č.487/1)

3.) Stavebný dozor - Ing. Ignác Grobarčík, Rabčice 297

4.) Správca toku: SVP, š.p. Povodie Hrona, o.z., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

5.) Projektant stavby: Ing. Lucia Kapustová, Banská Bystrica

6.) Obec ako účastník konania (§ 73 ods.4 vodného zákona): Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Dotknuté orgány:

7.) Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač – ochrana ovzdušia, cestný správny orgán - miestne komunikácie

8.) ČOV-KA, Záhradná 8, 962 12 Detva – prevádzkovateľ verejného vodovodu v Sampore

- 9.) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 10.) SVP, š.p. Povodie Hrona, o.z., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- 11.) Okresný úrad Zvolen, odbor pozemkový a lesný, Študentská 12, Zvolen
- 12.) Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie: ŠSOH, ŠSOPaK, Študentská 12, Zvolen
- 13.) Mesto Sliač, spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli vrátane prílohy - situácie:

- Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Na vedomie:

Ing. Štefan Vincúr, Starohorská 43, 974 01 Banská Bystrica

#### Situácia vodnej stavby

Na vedomie

Ing. Štefan Vincúr, Starohorská 6160/43, Banská Bystrica-Rudlová

Mesto Sliač, Letecká 232, Sliač, Zvolen

ČOV-KA, s.r.o., Mašková 76, Halič, Lučenec

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta, Banská Bystrica

Mesto Zvolen, spoločný obecný úrad, odbor stavebnej správy, Námestie slobody 2525, Zvolen

Ing. Eduard Bublínec

vedúci odboru


Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

#### Rozdeľovník k číslu OU-ZV-OSZP-2024/001639-007

Mesto Sliač, doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli vrátane prílohy - situácie, Letecká 232, Sliač, Zvolen

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Študentská 2084/12, 961 08, Zvolen

OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Študentská 2084/12, 961 08, Zvolen



# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, O z n á m e n i e o začatí konania o vydaní vodoprávneho (stavebného) povolenia na vodnú stavbu a o vydaní povolenia na osobitné užívanie vôd, upustenie od ústneho pojednávania, ]  
Identifikátor: OU-ZV-OSZP-2024/001639-0017312/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Eduard Bublínek  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 08.04.2024 13:11:00 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 08.04.2024 13:11:38 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-ZV-OSZP-2024/001639-0017312/2024

## Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Eduard Bublínek  
Oprávnenie: Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 08.04.2024 13:11:16 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 08.04.2024 13:11:47 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-ZV-OSZP-2024/001639-0017312/2024-P001

**Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii**

Doložku vyhotovil: Ing. Lívia Rusnáková  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Zvolen  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 08.04.2024  
Podpis a pečiatka: