

COLAS Slovakia a.s.

Orešianska 3168/7


917 01 Trnava

Vec: Vyjadrenie odborného autorského dohľadu na stavbe Inžinierske siete Sliač Hájniky – Juh – Sielnický potok – Časť spevnené plochy a miestne komunikácie

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a miestnej obhliadke zrealizovanej stavby konštatujem, že realizácia miestnej cesty a zabezpečenie jej ukľudnenia je v súlade s technickými podmienkami TP 73 6110 vydanými Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.

Základným návrhovým skladobným prvkom na ukľudňovanie miestnych ciest je šírka jazdného pruhu. Do šírky jazdného pruhu sa nezapočítavajú skladobné prvky vodiacich a bezpečnostných pruhov ako aj šírka vodorovného značenia. Minimálna šírka jazdného pruhu pri návrhu ukľudnených miestnych ciest s obojsmernou jazdou je 4,75 – 5,5 m.

Z uvedeného vyplýva, že riešenie ukľudnenej miestnej cesty o šírke 5,0m je plne v súlade s technickými predpismi Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.



CiDeCo, s.r.o.
SNP 597/145
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 54 079 420
IČ DPH: SK2121572090
CiDeCo, s.r.o.

S pozdravom



Ing. Martin Hajdóny

Text tohto vyjadrenia je v súlade s TP 736110

CiDeCo, s.r.o.
SNP 597/145
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 54 079 420
DIČ: 2121572090
IČ DPH: SK2121572090

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
SK48 7500 0000 0040 2951 0811

Obch. register
Okr. súd BB odd:
Sro VI. č. 42101/S

Kontakt:
M: +421 911 984 812
E: info@cideco.sk